



Acta Circunstanciada de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Simplificada Núm. LS-CMAS-LA-19-2023, relativa a la adquisición "Equipos de Bombeo para el T.R.A.R de la Planta Potabilizadora" de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS).

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 26 fracción II, 27 fracción III, 39 fracción Il y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículos 21 fracción II y 23 fracción III del Reglamento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración, Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

Lugar y fecha.

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, siendo las 17:30 horas del día 27 de junio de 2023, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas de la Comisión Municipal de Aqua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS) "La Comisión", sita en la Avenida Miguel Alemán número 109, Colonia Federal, de esta Ciudad, los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

Preside el acto.

De conformidad con lo establecido en los artículos 97 fracciones VI, VII y 98 fracciones II y III del Reglamento Interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver., preside el presente acto el C.P.A. Jessed Eleuterio del Ángel Marlasca, Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Comisión Municipal de Aqua Potable v Saneamiento de Xalapa (CMAS).

3. Motivo.

Realizar la Junta de Aclaraciones correspondiente a la Licitación Simplificada No. LS-CMAS-LA-19-2023, relativa a la adquisición de "Equipos de Bombeo para el T.R.A.R de la Planta Potabilizadora" de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS).

Para la presente licitación se invitaron a los siguientes licitantes:

- Empresas Suarez S.A. de C.V.
- 2. Control Técnico y Representaciones S.A de C.V.
- 3. Juan David olivares Martínez.
- 4. Innovaciones Tecnológicas de Coatepec S. de R.L. de C.V.
- 5. Equipos y Accesorios del Sureste S.A de C.V.
- 6. Arvi del Golfo S.A de C.V.
- 7. Ingeniería Energética y Control S. de R.L. de C.V.

4. El C.P.A. Jessed Eleuterio del Ángel Marlasca, Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, comunica a los presentes que se recibieron preguntas del licitante: Empresas Suarez S.A. de C.V., respecto a la licitación de referencia.

Avenida Miguel Alemán número 109, colonia Federal, C.P. 91140, Xalapa Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00










Para tal efecto, se recibieron las respuestas por parte del Departamento de Potabilizacion, mediante memorándum **JDP/1125/2023**, de fecha 26 de junio de 2023 para las respuestas al licitante, las cuales se presentan a continuación:

	LICITANTE: Empresas Suarez S.A. de C.V.					
	Base / Apéndice / Anexo / Apartado / Formato	Aclaración, Precisión y/o Pregunta	Respuesta	Área competente de responder.		
1.	Bases, anexo técnico, pagina 24- 25.	Al ser porcelanizado común un acabado que a la larga contamina el agua ¿Se requiere que el porcelanizado interior de la bomba tenga certificación NSF-61?	Si se requiere que tenga certificación NSF-61.	Depto. de potabilización.		
2	Bases, anexo técnico, pagina 24-	¿Los impulsores deben de estar balanceados estática y dinámicamente?	Si deben de estar balanceados estática y dinámicamente.	Depto. de potabilización.		
3	25. Bases, anexo técnico, pagina 24- 25.	No se solicita colador para el equipo ¿Se debe cotizar? ¿De qué material?	Si se debe de cotizar de material Hierro Colado.	Depto. de potabilización.		
4	Bases, anexo técnico, pagina 24- 25.	Al ser una bomba de turbina vertical las roscas de la columna no pueden ser NPT y tendrían que ser rosca recta ¿Es correcto?	Es correcto es rosca recta.	Depto. de potabilización.		
5	Bases, anexo técnico, pagina 24- 25.	¿Los 4 metros que se marcan son de profundidad del cárcamo o la longitud de la columna?	Es aproximadamente 4.20 metros de longitud de la columna.	Depto. de potabilización.		
6	Bases, anexo técnico, pagina 24- 25.	De ser la respuesta anterior la longitud de la columna ¿Cuál es la profundidad del cárcamo?	La profundidad del cárcamo es de 5.30 metros.	Depto. de potabilización.		
7	Bases, anexo técnico, pagina 24- 25.	Al solicitarse 2 tramos de columna ¿Es necesario un centrador en el cople de unión de los tubos? ¿O solo si la columna supera los 3 metros de largo?	Si es necesario el centrador ya que supera los tres metros de largo.	Depto. de potabilización.		
8	Bases, anexo técnico, pagina 24- 25.	El cabezal solicitado es para un motor nema 16 1/2, pero el motor de 15 H.P. es nema 10. ¿Se requiere cotizar un plato adaptador?	No se necesita cotizar un plato adaptador, la especificación del cabezal es incorrecta, el que se necesita es de 10"x6"x6" que sea compatible el motor con el cabezal.			
9	Bases, anexo técnico, pagina 24- 25	Se solicita un motor de alta eficiencia ¿Puede ser superior? Específicamente eficiencia Premium.	Si puede ser superior.	Depto. de potabilización.		



















Asimismo, se hace del conocimiento a los presentes que, el **Ing. Norberto Mendoza Sánchez**, Jefe De Departamento De Potabilización, a través del memorándum **JDP/1120/2023** realizó la siguiente precisión:

	Base / Apéndice / Anexo / Apartado / Formato	Dice:	Debe decir:
1	Bases, anexo técnico, pagina 24, partida 3, cabezal de descarga.	Sobre superficie modelo 16 1/2" x 6" x 6" de fundición de hierro gris, lubricación agua, con estopero para 10 kg/cm² de presión máxima. placa de identificación de acero inoxidable, recubrimiento primario rojo, acabado del equipo azul."	Sobre superficie modelo 10" x 6" x 6" (Diámetro de Base/Succión/Descarga) de fundición de hierro gris, lubricación agua, con estopero para 10 kg/cm2 de presión máxima. *La base del cabezal deberá ser compatible con la base del motor vertical de 15 H.P. y la flecha de acero inoxidable de 1" las cuales se están solicitando. Placa de identificación de acero inoxidable, recubrimiento primario rojo, acabado del equipo azul.
	Bases, anexo técnico, pagina 25, partida 3, lugar, fecha y condiciones de entrega.	Libre a bordo en piso de las instalaciones del Almacén General de la Comisión, ubicado en la Privada Dalias Lote 3, Manzana 7, entre Altotonga y Rafael Fuentes, Circuito Veracruz, C.P. 91190 en Xalapa, Ver., de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. Los bienes deberán ser entregados a más tardar a los 30 días naturales posteriores a la firma del contrato.	Los equipos son entregados libre a bordo en el Almacén General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. Ubicado en la Privada Dalias Lote 3, Manzana 7, entre Altotonga y Rafael Fuentes, Circuito Veracruz, C.P. 91190 en Xalapa, Ver., de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. Y el flete, carga y descarga le corresponde al proveedor. Los bienes deberán ser entregados a más tardar a los 30 días naturales posteriores a la firma del contrato.



Página 3 de Avenida Miguel Alemán número 199, colonia Federal, C.P. 91140, Xalapa Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00







5. Recomendaciones de la convocante a los licitantes.

Con la finalidad de evitar que las propuestas técnicas o económicas de los licitantes sean desechadas, a continuación, se les informa de las causales frecuentes en los procesos de contratación:

• Verificar los nombres de los servidores públicos a quienes son dirigidos los Anexos de las bases, en virtud de que desde el 10 de marzo de 2023 existe nuevo titular en la Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, como a continuación se describe:

C.P.A. Jessed Eleuterio del Ángel Marlasca

Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

- Omitir USB dentro de cada folder o el archivo electrónico con la información requerida en las bases.
- Omitir la firma del representante legal o persona facultada jurídicamente para la suscripción de documentos, en alguno de los Anexos enunciados en las bases de la presente licitación.
- Omitir el folio y firma en cada una de las hojas que integran la proposición técnica y económica.

6. Cierre del evento.

La convocante manifiesta a los licitantes que, la información que se presente por parte de éstos en el presente proceso de Licitación Simplificada será salvaguardada su confidencialidad en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Finalmente se informa a los presentes que el próximo acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, se llevará a cabo el día **05 de julio de 2023**, a las **17:30 horas**, en la Sala de Capacitación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS).

No habiendo otro asunto que tratar y previa lectura de la presente, la ratifican y firman al margen y al calce los que en ella intervienen, dándose por terminada a las **17:45** horas del mismo día, mes y año de su inicio.

POR LA COMISIÓN DE LICITACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA (CMAS)

Mtra. Claudia Pacheco Aranda Directora de Administración

Página 4 de 5

Avenida Miguel Alemán número 109, colonia Federal, C.P. 91140, Xalapa Veracruz. Teléfono: (228) 237 03 00

DUEDUE

Trabajo y transparencia



C.P.A. Carlos Augusto Amezcua Gross

Contralor Interno

C.P.A. Jessed Eleuterio del Ángel Marlasca

Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

L.C.P. Rubén Armando Barona Alba

Gerente de Recursos Financieros

Lic. Cristopher Gómez Deseano

Coordinador Jurídico

Lic. Mariana Rodríguez Aguilar

Jefa del Departamento de Adquisiciones

Ing. Norberto Mendoza Sánchez

Jefe de Departamento de Potabilización

PROVEEDOR INVITADO QUE ASISTIO AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES

C. Guillermo González Gállego

Representante legal, Empresas Suarez S.A. de C.V

Estas firmas corresponden al acta de Junta de Aclaraciones del proceso de Licitación Simplificada Núm. **LS-CMAS-LA-19-2023**, relativa a la adquisición Equipos de Bombeo para el T.R.A.R de la Planta Potabilizadora". Llevada a cabo el día 27 de junio de 2023.



