

AVISO

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS) informa que se detectó fuga de agua, en la línea de conducción de 12 pulgadas, debido al asentamiento de un muro que se ubica transversal a la tubería, lo cual generó erosión en el terreno.

Se realizó el cierre de válvulas en la fuente de abastecimiento Xocoyolapan, por lo cual queda sin servicio temporal el tanque Loma Sol y su zona de abasto en las colonias:

Cerro Colorado, Porvenir, Josefa Ortiz de Domínguez, Benito Juárez, Arroyo Blanco, El Haya, Coapexpan, 3 de Mayo, Colinas del Lago, J.J. Panes y Salud.

17 05 2022

¡GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN!

 CMASXalapa  @CMAS_Xalapa  cmasxalapa.gob.mx  Reportes WhatsApp 228 237 04 00

